

Det har været et tilfredsstillende år, set i lyset af den situation verden står i.

Øget udgifter har også ramt os som vandværk, her tænkes der på de høje elpriser som I også vil kunne se ved gennemgang af regnskabet.

Vi har haft afholdt 8 bestyrelsesmøder, generalforsamlingen blev afholdt d. 30 marts 2022.

Med hensyn til BNBO er vi kommet i mål. Kommunen godkendte den aftale vi havde lavet med Lodsejere på et møde d BNBO (Borings Nære Beskyttelses Områder).

Takstbladet for 2023 er blevet godkendt.

Der har været årligt eftersyn på filteranlæg og porte.

Der var vandbrud på forsyningsledningen på Buevej.

Der er på vandværket udtaget 1 normal, 1 udvidet samt 1 boringskontrol

Der er udtaget 4 vandprøver på ledningsnet.

Ingen af vandprøverne har givet anledning til bemærkninger og opfylder kravene for godt drikkevand.

Der er kommet gang i vandrådet igen hvilket er godt da vi derved kan udveksle erfaringer med hinanden. Det er lidt en udløber af det vi startede op med at mødes med de gamle vandværker i det gamle Gudme kommune.

Der er blevet udskiftet niveaurelæer (slitage)

Vi afholdte åbent hus/tak til Elo, trods vejret dukkede en del op denne dag.

Der samlet blevet udpumpet 47.049 m³ (47.085 m³ i 2021) fra 2 boringer, der er udpumpet 45.909 m³ (45.919 m³ i 2021) til forbruger.

Ved forbruger er der ved hjælp af radiomåler målt et samlet forbrug på 43.299 m³ (43.576 m³ i 2021).

Det giver et tab på 2.610 m³ svarende til 5,4%, dette stammer bl.a. fra vandbrud på Buevej.

Som en service for forbrugerne indsamles målerdata ved kontrolkørsel. Dette vil være med til at registrere eventuelle utætheder ved forbruger.

Vi giver forbruger besked hvis der registreres utætheder.

Der holdes øje med forbruget om natten mellem 2 og 3, skulle gerne ligge omkring 0 m³ i udpumpning.

Ellers er der på nuværende tidspunkt ikke planlagt nogle større opgaver.